

お客様へのお知らせ

当店における新型コロナウイルスへの対応

1 換気の悪い密閉空間について

当店における換気は給排気ファン6台により、建築物衛生法の基準に基づき下記の基準値に適合しております。

- * 浮遊粉塵量 空気1 m³につき0.15mg 以下
- * CO 含有率 10ppm 以下
- * CO2 含有率 1000ppm 以下

さらに、ダイキン空気清浄機2台、パナソニック加湿器ナノイーにおいてウィルス対応をしています。

2 多くの人の密集について

当店のお客様が利用される椅子の其々の間隔は1.5m離れており、また間を空けてご案内するように致します。

3 密接、近距離での施術について

美容技術施術時においては近距離になりますが、対面においての接客ではなく、スタッフもマスク着用を致します。

以上 お客様に安心してご利用頂ける様に心掛けます。